



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10, <http://www.gugonovobl.natm.ru>, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173007, Великий Новгород, ул. Псковская стр.171к.3 , тел. (816-2) 76-51-10, e-mail: lic@ugps.natm.ru

Отдел надзорной деятельности по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам

175310 Новгородская обл. п. Демянск пр.Пожарный д.2 тел. 4-22-01 факс 4-21-00

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное бюджетное учреждения социального обслуживания «Маревский комплексный центр социального обслуживания населения» ИНН 5308002899

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 16 января 2018 года № 1

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 22 января по 16 февраля 2018 года Ивановым Максимом Ивановичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области; ; Гаан Любовью Владимировной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Маревскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области проведена плановая проверка объекта защиты – здание стационара Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Маревский комплексный центр социального обслуживания населения», расположенного по адресу: Новгородская область, Маревский район, с. Маревы, ул. Советов, д.18, корп.1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором ОБУСО Маревский КЦСО Лупановой Александрой Михайловной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении стационара пожарный кран внутренней сети противопожарного водоснабжения установлен с нарушением нормативной высоты от уровня пола, 1м.60см.	п.4.1.13 СИ 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты внутренних противопожарный водопровод требования пожарной безопасности. Утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 18	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»